

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодар-
скому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. дове-
рия (861) 268-64-40**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Горячий Ключ
353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18
тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69

Предписание № 33/1/4
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 16 муниципального образования город Горячий Ключ, школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивиду-
ального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожар-
ному надзору № 33 от «26» сентября 2017 года ОНД г. Горячий Ключ,

(наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в период с 11 ч. 00 мин. «02» октября 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «18» октября 2017 г.,
проведена проверка Роменским Романом Александровичем, старшим дознавателем ОНД и ПР
Горячий Ключ, Мисько Сергеем Петровичем, старшим инспектором ОНД и ПР г. Горячий Ключ
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общео-
бразовательной школы № 16 муниципального образования город Горячий Ключ, школа, располо-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов).

женной по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Фанагорийское, ул. Калинина, 11 а.
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Чалпан Натальей Петровной. .

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового ак- та Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обя- зательных требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не организовал проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с со-	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ	20.03.2018	<i>выполнено</i>

	ставлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 21.		
2.	Не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 21.	20.03.2018	<i>выполнено</i>
3.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ч.7 ст. 83.	20.03.2018	
4.	Территория не обеспечена водоснабжением для целей наружного пожаротушения, с требуемым по нормам расходом воды.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СНиП 2.04.02-84* п.2.12, п.2.24, п.2.25, п.8.16.	20.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела НД и ПР

г. Горячий Ключ

майор внутренней службы

Роменский Роман Александрович

«18» октября 2017 г.

Старший инспектор отдела НД и ПР

г. Горячий Ключ

подполковник внутренней службы


Мисько Сергей Петрович

«18» октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» октября 2017 г.



(должность, фамилия, инициалы)