

КНМ 23210061000201416395 от 30.11.2021г.



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Горячий Ключ**

федеральный государственный надзор в области пожарной безопасности

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
« 23 » декабря 20 21 г. № 105/1/6

Должностным лицом (должностными лицами): инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Горячий Ключ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю младшим лейтенантом внутренней службы Вахрушевой Еленой Станиславовной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не привлечлись

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения о проведении плановой выездной проверки № 105 от 30.11.2021 г.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Ленина, 137

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

плановая выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ Имени В.В. Горбатко. ОГРН 1022301069801, ИНН 2305020372, высокий риск.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения неисполнения предписания:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012;	05.12.2022	
2	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17, п. 30, п. 42, п. 43, п. 48, п.50, п.52, п.60, п.95, п.124 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	27.06.2022	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие на каждого дежурного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	27.06.2022	
4	Чердаки зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф4.1, не защищены системой противопожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.4 СП 486.1311500.2020;	27.06.2022	
5	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определило порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	27.06.2022	

	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
6	Не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на системы противопожарной защиты, смонтированные на объекте защиты.	ч. 1, ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	27.06.2022

Инспектор ОНД и ПР г. Горячий
Ключ УНД и ПР ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю
младший лейтенант внутренней службы
(подпись)



Е.С. Вахрушева
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица



(подпись)

М.А. Тэргович
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)